

Vitoligno 300-C Typ VH3

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji



Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa eksploatacji w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.

Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie lub firmy serwisowe).

W przypadku pomp ciepła: Prace przy obiegu czynnika chłodniczego mogą wykonywać tylko uprawnieni do tego specjaliści.

Podczas prac przy urządzeniu/installacji grzewczej odłączyć ją od napięcia (np. oddzielnym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.


Przy pracach związanych z instalacją gazową zamknąć zawór odcinający gaz i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem.

Po montażu sprawdzić gazoszczelność.

Naprawa podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające jest zabroniona. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Viessmann lub części przez tę firmę dopuszczone.

Montaż podzespołów z nowymi uszczelkami.

Wyszukiwanie części zużywających się



Części zużywające się potrzebne do konserwacji można wyszukać i zamówić bezpośrednio poprzez aplikację Części zamienne Viessmann.

Prace do wykonania

Czynność robocza	Wykonana
1. Kontrola szczelności wszystkich przyłączy po stronie wody grzewczej	☐
2. Potwierdzanie konserwacji	☐
3. Wyłączanie instalacji grzewczej z eksploatacji	☐
4. Opróżnianie pojemnika na popiół	☐
5. Czyszczenie komory spalania	☐
6. Kontrola położenia krańcowego rusztu i czyszczenie	☐
7. Czyszczenie wentylatora spalin	☐
8. Czyszczenie sondy lambda	☐
9. Czyszczenie wymiennika ciepła	☐
10. Czyszczenie komory zbiorczej spalin	☐
11. Czyszczenie komory popiołu i odpopielania	☐
12. Czyszczenie fotokomórek i wżerników	☐
13. Czyszczenie zbiornika na granulát	☐
14. Czyszczenie modułu ssącego	☐
15. Konserwacja podajnika rotacyjnego	☐
16. Czyszczenie elementu zapłonowego	☐
17. Kontrola naczynia wzbiorczego i ciśnienia w instalacji	☐
18. Konserwacja i kontrola działania termicznego zaworu bezpieczeństwa	☐
19. Czyszczenie przewodów spalinowych	☐
20. Kontrola uszczelek	☐
21. Smarowanie łańcuchów i łożysk jednostek napędowych	☐
22. Pomiar emisji	☐

Viessmann Sp. z o.o.
 ul. Gen. Ziętka 126
 41 - 400 Mysłowice
 tel.: (801) 0801 24
 (32) 22 20 330
 mail: serwis@viessmann.pl
 www.viessmann.pl