

Vitocell 100-E/100-W

Dotyczy typu:
SVPA

My, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, oświadczamy z całą odpowiedzialnością, że wymieniony produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw i rozporządzeń:

2014/68/UE Dyrektywa dot. urządzeń ciśnieniowych
Dyrektywy ramowe w sprawie ekoprojektu i etykiet efektywności energetycznej
812/2013 Rozporządzenie UE „w sprawie etykiet efektywności energetycznej”
814/2013 Rozporządzenie UE „w sprawie wymogów dotyczących efektywności energetycznej”
2017/1369/UE Etykietowanie efektywności energetycznej

Dane według dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (2014/68/UE):

- Ogrzewane urządzenie ciśnieniowe (zabezpieczone przed przegrzaniem)
- Woda grzewcza zgodnie z art. 4, punkt (3)
- Materiały zgodnie z normą AD 2000 według ekspertyzy indywidualnej i załącznika I, 4.2, b)
- Stopień korozji zgodnie z załącznikiem I, 2.2 oraz normami AD 2000

Urządzenie ciśnieniowe zostało sprawdzone bez wyposażenia (urządzenia zabezpieczającego).
Przed ustawieniem i pierwszym uruchomieniem urządzenie ciśnieniowe należy wyposażyć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zastosowane normy:

DIN 4753-7:2019
EN 12897:2016

Zgodnie z postanowieniami wymienionych dyrektyw produkt ten został oznakowany symbolem

Allendorf, 30.08.2019

Viessmann Werke GmbH & Co KG

z up. Reiner Jansen
Kierownik działu strategicznego zarządzania jakością

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętki 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: serwis@viessmann.pl
www.viessmann.pl